

令和元年7月26日

硬度低減化施設の機器障害による水質の変化について

宮古島市上下水道部

年1回の定期電気保守点検作業をおこなったところ、本日午前4時頃に硬度低減化施設制御盤の障害が発生し、現在硬度低減化施設が正常に機能していません。

現在、島外からメーカーの技術者が来島し、復旧に向け作業をしておりますが、未だめどが立たない状況です。

断水することはありませんが、水質の硬度が約250と高くなる見込みです。

水質基準値の300を超えることはありません。

ご心配とご迷惑をおかけすることになりますが、状況をご理解いただければと思います。一刻も早く復旧できるよう対処しているところです。

影響地域：城辺地区を除く全域