

令和元年 7 月 27 日

硬度低減化施設の機器障害の復旧見込みについて

宮古島市上下水道部

市民の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしておりますが、昨日発生した硬度低減化施設の停止については、昨日の 26 日午後 6 時 30 分頃より、一部運転を開始致しました。

原因としては、情報制御部品の不良であります。

正常時には、処理塔を 3 台稼働する必要がありますが、現在は 2 台しか稼働することができていない状況となっております。

しかしながら、本日午前 9 時現在の硬度は約 200mg/L まで低下しており、今後においても低下していくものと考えております。

全面復旧については、対応部品が午後 3 時頃に空輸にて届くこととなっておりますので、その対処後を見込んでおります。